Certificato di conformità
alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21

Certificate of conformity to the requirements of standard CEI 0-21

N. 26-277-00

Certificate

NOME ORGANISMO CERTIFICATORE:
Name of Certifier:

Kiwa Primara GmbH
Gewerbestraße 28 - 32, 87600 Kaufbeuren, Germania
Accreditamento DAkkS, no. D-ZE-12089-01-00, Rif. DIN EN ISO/IEC 17065
DAkkS Accreditation, no. D-ZE-12089-01-00, acc. DIN EN ISO/IEC 17065

OGGETTO:
Subject:

SOP-9-1_15 GCC Certification Program, 09/21
basato su / *based on*:
CEI 0-21, 2026-07
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica
Reference technical regulation for the connection of active and passive users to the LV networks of electricity distribution companies

TIPOLOGIA APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
Type of device to which the declaration refers:

PROTEZIONE DI INTERFACCIA *Interface protection*	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA *Static conversion device*	SISTEMA DI ACCUMULO *Storage system*	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE *Rotary generating device*
X	X	X	

Indicare con una **X** il campo o i campi cui si riferisce la dichiarazione. Identificare in maniera univoca i dispositivi dichiarati conformi mediante l'indicazione delle seguenti informazioni:
Declaration refers as indicated in the X the field(s). The compliant device(s) are unambiguously indentifiable by indicating the following information:

COSTRUTTORE: *Manufacturer:*	**NingBo Deye Inverter Technology Co., Ltd.** No. 26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, China						
TIPO APPARECCHITURA: *Type of equipment:*	**Inverter ibridi con sistema di accumulo** *Hybrid Inverter with storage system*						
MODELLO: *Model:*	SUN-3K-SG06LP1-24-EU-BM1	SUN-3K-SG06LP1-EU-BM1	SUN-3.6K-SG06LP1-EU-BM2	SUN-4K-SG06LP1-EU-BM2	SUN-4.6K-SG06LP1-EU-BM2	SUN-5K-SG06LP1-EU-BM2	SUN-6K-SG06LP1-EU-BM2
POTENZA NOMINALE: *Rated power:*	3000W	3000W	3600W	4000W	4600W	5000W	6000W

Questo certificato comprende l'allegato di 4 pagine
This certificate include the annex with 4 pages

Data di emissione: **2026-09-29**
date of issue:

Kiwa Primara GmbH
Gewerbestraße 28 - 32
87600 Kaufbeuren
Germany
Tel. +49 8341 99726-0
primara@kiwa.com
www.kiwa.de

Tanja Rottach
- Digitally signed | see http://ca.kiwa-deutschland.de for more details -

Tanja Rottach
Certification Engineer

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-12089-01-00

TC_CEI021_ita_eng_A

Numero di certificato:
26-277-00

Annex to certificate

I seguenti generatori rispettano le prescrizioni della norma CEI 0-21 ed. 2026-07 ***The following generators comply with the requirements of standard CEI 0-21 ed. 2026-07***							
Costruttore *Manufacturer*	**NingBo Deye Inverter Technology Co., Ltd.** No. 26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, China						
Tipo apparecchiatura *Equipment type*	**Inverter ibridi con sistema di accumulo** *Hybrid Inverter with storage system*						
Marca *Brand*	Deye						
N. fasi *No. of phases*	☒ Monofase / *single phase* ☐ Trifase / *three phase* Frequenza / *frequency*: 50Hz Tensione / *Voltage*: 230V						
Energia primaria utilizzata *Primary energy used*	☒ Solare / *solar* ☐ Eolico / *wind power* ☐ CHP / *CHP*	☒ Accumulo / *storage* ☐ Idroelettrico / *hydroelectric* ☐ Altro / *other*:					
Modello del generatore *Generator model*	SUN-3K-SG06LP1-24-EU-BM1	SUN-3K-SG06LP1-EU-BM1	SUN-3.6K-SG06LP1-EU-BM2	SUN-4K-SG06LP1-EU-BM2	SUN-4.6K-SG06LP1-EU-BM2	SUN-5K-SG06LP1-EU-BM2	SUN-6K-SG06LP1-EU-BM2
Potenza nominale *Rated power*	3000W	3000W	3600W	4000W	4600W	5000W	6000W
Il generatore: *The generator:*	☐ è idoneo per installazione in impianti con potenza superiore a 11,08 kW *is suitable for installation in systems with an output of more than 11.08 kW* ☒ È in grado di limitare la Idc allo 0,5% della corrente nominale: *It is able to limit Idc to 0.5% of the rated current:* ☒ utilizza una funzione di protezione sensibile alla corrente continua *uses a DC-sensitive protection function* ☐ utilizza un trasformatore operante alla frequenza di rete *uses a transformer operating at mains frequency*						
Caratteristiche del sistema di protezione di interfaccia ***Characteristics of the interface protection system***							
Costruttore Manufacturer	NingBo Deye Inverter Technology Co., Ltd.						
Modello *Model*	SUN-3K-SG06LP1-24-EU-BM1, SUN-3K-SG06LP1-EU-BM1, SUN-3.6K-SG06LP1-EU-BM2, SUN-4K-SG06LP1-EU-BM2, SUN-4.6K-SG06LP1-EU-BM2, SUN-5K-SG06LP1-EU-BM2, SUN-6K-SG06LP1-EU-BM2						
Tipo *Type*	☒ Integrata / *Integrated* ☐ Non integrata / *not integrated*						
Caratteristiche del convertitore statico ***Characteristics of the stationary converter***							
Modello del convertitore statico *Static converter model*	SUN-3K-SG06LP1-24-EU-BM1	SUN-3K-SG06LP1-EU-BM1	SUN-3.6K-SG06LP1-EU-BM2	SUN-4K-SG06LP1-EU-BM2	SUN-4.6K-SG06LP1-EU-BM2	SUN-5K-SG06LP1-EU-BM2	SUN-6K-SG06LP1-EU-BM2
Costruttore del convertitore statico *Manufacturer of the stationary converter*	NingBo Deye Inverter Technology Co., Ltd.						
Versione firmware *Firmware version*	Ver 0-4389-1516						
Potenza nominale convertitore (P_{NINV}) *Nominal converter power (P_{NINV})*	3000W	3000W	3600W	4000W	4600W	5000W	6000W
Convertitore statico utilizzato con generatori rotanti ***Static converter used with rotating generators***							
☐ il convertitore è stato testato con la fonte primaria (generatore rotante, motore primo), oppure: *the converter has been tested with the primary source (rotary generator, prime mover), or:* ☐ il convertitore assorbe energia costante da fonte primaria durante B.1.1 e B.1.3 *the converter absorbs constant energy from the primary source during B.1.1 and B.1.3*							

Numero di certificato:
26-277-00

Annex to certificate

Caratteristiche del Sistema di Accumulo (SdA) ***Characteristics of the Storage System (SdA)***							
Modello *model*	SUN-3K-SG06LP1-24-EU-BM1	SUN-3K-SG06LP1-EU-BM1	SUN-3.6K-SG06LP1-EU-BM2	SUN-4K-SG06LP1-EU-BM2	SUN-4.6K-SG06LP1-EU-BM2	SUN-5K-SG06LP1-EU-BM2	SUN-6K-SG06LP1-EU-BM2
N. moduli *No. of modules*	**1**						
P_{NINV} [W] (Potenza nominale convertitore bidirezionale) *(Nominal converter power Bidirectional)*	3000	3000	3600	4000	4400	4400	4400
P_{MAXINV} [W] (Potenza maximale convertiore bidirezionale) (*maximal converter power Bidrectional)*	3000	3000	3600	4000	4400	4400	4400
S_{MAXINV} [VA] (Potenza maximale convertiore bidirezionale) (*maximal converter power Bidrectional)*	3300	3300	3960	4400	4400	4400	4400
P_{sn} [W] (potenza di scarica nom.) *(nominal discharge power)*	3000	3000	3600	4000	4400	4400	4400
P_{cn} [W] (potenza di carica nom.) *(nominal charging power)*	3000	3000	3600	4000	4400	4400	4400
P_{smax} [W] (potenza di scarica max.) *(max. discharge power)*	3000	3000	3600	4000	4400	4400	4400
P_{cmax}[W] (potenza di carica max.) *(max. charging power)*	3000	3000	3600	4000	4400	4400	4400
N. moduli *No. of modules*	**2 ~ 15**						
P_{NINV} [W] (Potenza nominale convertitore bidirezionale) *(Nominal converter power Bidirectional)*	3000	3000	3600	4000	4600	5000	6000
P_{MAXINV} [W] (Potenza maximale convertiore bidirezionale) (*maximal converter power Bidrectional)*	3000	3000	3600	4000	4600	5000	6000

Numero di certificato:
26-277-00

Annex to certificate

S_{MAXINV} [VA] (Potenza maximale convertiore bidirezionale) *(maximal converter power Bidrectional)*	3300	3300	3960	4400	4600	5500	6600
P_{sn} [W] (potenza di scarica nom.) *(nominal discharge power)*	3000	3000	3600	4000	4600	5000	6000
P_{cn} [W] (potenza di carica nom.) *(nominal charging power)*	3000	3000	3600	4000	4600	5000	6000
P_{smax} [W] (potenza di scarica max.) *(max. discharge power)*	3000	3000	3600	4000	4600	5000	6000
P_{cmax}[W] (potenza di carica max.) *(max. charging power)*	3000	3000	3600	4000	4600	5000	6000
Tipologia *Typology*	☒ Bidirezionale / *bidirectional* ☐ Monodirezionale / *non-bidirectional*						
Nota *Note*	Il convertitore bidirezionale comunica con il BMS della batteria tramite la porta BMS integrata. Il numero/capacità delle batterie collegate viene identificato e P_{NINV}, P_{MAXINV}, S_{MAXINV} (e quindi P_{SN}, P_{CN}, P_{SMAX} e P_{CMAX}) vengono limitati di conseguenza. *The bidirectional converter communicates with the battery BMS via the integrated BMS port. Number / capacity of the batteries connected will be identified and P_{NINV}, P_{MAXINV}, S_{MAXINV} (and hence the P_{SN}, P_{CN}, P_{SMAX} and P_{CMAX}) will be limited accordingly*						

Batterie utilizzabili con i convertitori statici sopra riportati
Batteries that can be used with the above-mentioned static converters

Marca *Brand*	V-TAC EXPORTS LIMITED		
Tecnologia *Technology*	$LiFePO_4$		
Modelli *Models*	VT48100E-P2	VT48100E-W	VE51100W
CUS modulo (kWh) *CUS module (kWh)*	4,096 (5,12kWh, 80%DOD)		
Versione firmware BMS *BMS firmware version*	Ver:9.3		
N. moduli *No. of modules*	1 ~ 15		
Nota *Note*	Le batterie non sono integrate nel convertitore e devono essere installate in conformità con le normative locali. *The batteries are not integrated in the converter and must be installed according to local regulations.*		

Numero di certificato:
26-277-00

Annex to certificate

Caratteristiche del generatore rotante ***Rotating generator characteristics***		
-		
Caratteristiche del motore primo ***Characteristics of the primary engine***		
-		
Sistemi ausiliari ***Auxiliary systems***		
-		
Sistema di Limitazione dell'Immissione (SLI) ***System Input Limitation (SLI)***		
Sistema di Limitazione dell'Immissione in base all'Allegato L implementata utilizzando il misuratore di Potenza SDM120CT-M di Zhejiang Eastron Electronic Co.,Ltd. e il trasduttore di corrente ESCT-TA16 120A/40mA di ZHEJIANG EASTRON ELECTRONIC CO.,LTD. *System Input Limitation according to Annex L implemented using SDM120CT-M Power Meter from Zhejiang Eastron Electronic Co.,Ltd. and ESCT-TA16 120A/40mA current transformer from ZHEJIANG EASTRON ELECTRONIC CO.,LTD.*		
Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi rapporti di prova (RdP) ***References of the laboratories that carried out the tests and their test reports (TR)***		
Metodo prescelto *Selected method*	☐ Prove eseguite da laboratorio Accreditato *Tests carried out by an accredited laboratory*	☒ Prove eseguite sotto la sorveglianza di un ente certificatore *Tests carried out under the supervision of a certification body*
Rapporti di prova (RdP) *Test reports (TR)*	RdP secondo Allegato A /*TR according to Annex A:* LS2A26033005EGIT01 RdP secondo Allegato B /*TR according to Annex B:* LS2A26033005EGIT01 RdP secondo Allegato Bbis / *TR according to Annex Bbis:* LS2A26042803EGIT10 (Batterie Modelli / *Battery Model:* VT48100E-P2, VT48100E-W, VE51100W) RdP secondo Allegato L / *TR according to Annex L:* LS2A26062261EGIT01	
Emessi da *Issued by* N. accreditamento *Accreditation No.* Rif. ente accreditamento *Accreditation body reference:*	Lab. accreditato:--- *Accredited lab: ---* --- ---	Lab. di esecuzione delle prove: *Testing laboratory:* Lyns-tci Technology Guangdong Co., Ltd. Room 1201, Unit 2, Building 18, No. 7, Science and Technology Boulevard, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong, 523960 P.R.C Accreditamento A2LA, no. 5200.02, Rif. DIN EN ISO/IEC 17025 *A2LA Accreditation no. 5200.02 acc. DIN EN ISO/IEC 17025* Prove eseguite sotto la sorveglianza di: *Tests carried out under the supervision of:* Kiwa Primara GmbH Accreditamento DAkkS, no. D-ZE-12089-01-00, Rif. DIN EN ISO/IEC 17065 *DAkkS Accreditation, no. D-ZE-12089-01-00, acc. DIN EN ISO/IEC 17065*