Stock Code: SZ 002334
INVT Solar Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

ADD: 2nd Floor, Block B, INVT Guangming Technology Building, Songbai Rd., Guangming Dist., Shenzhen, China
TEL: +86 0755 2353 5666
Email: solar@invt.com.cn
WEB: www.invt-solar.com

AUTOCERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALLA NORMA CEI 0-21: 2022

1) Tipologia di apparecchiatura cui si riferisce rautocertificazione

COSTRUTTORE: INVT Guangming Techology Building ,Songbai Road, Matian,Guangming District,Shenzhen,China

Modello inverter	Versione firmware	Numero di fa si	Potenza nominale
iMars XG15KTR1-S	**V1.0**	Trifase	**15kW**
iMars XG12KTR-S	**V1.0**	Trifase	**12kW**
iMars XG11KTR-S	**V1.0**	Trifase	**11kW**
iMars XG10KTR-S	**V1.0**	Trifase	**10kW**
iMars XG9KTR-S	**V1.0**	Trifase	**9kW**
iMars XG8KTR-S	**V1.0**	Trifase	**8kW**
iMars XG6KTR-S	**V1.0**	Trifase	**6kW**
iMars XG5KTR-S	**V1.0**	Trifase	**5kW**
iMars XG15KTR1	**V1.0**	Trifase	**15kW**
iMars XG12KTR	**V1.0**	Trifase	**12kW**
iMars XG11KTR	**V1.0**	Trifase	**11kW**
iMars XG10KTR	**V1.0**	Trifase	**10kW**
iMars XG9KTR	**V1.0**	Trifase	**9kW**
iMars XG8KTR	**V1.0**	Trifase	**8kW**
iMars XG6KTR	**V1.0**	Trifase	**6kW**
iMars XG5KTR	**V1.0**	Trifase	**5kW**

NOTA II dispositivo e in grado di limitare la Ide allo 0,5% della corrente nominale

2) Informazioni DDI e SPI

Dispositivo di Interfaccia (DDl) integrato	
Marca e modello	HF161F-W
Tipo / Quantita	Contattore BT con interruttore / 6
Conformita	E134517
Interblocchi di funzionamento	Nessuno
Caratteristiche del sistema di protezione di interfaccia (SPI)	
Marca e modello	INVT
Versione FW	V1.0
Integrato in altri apparati	Si, interno all'inverter

ADD: 2nd Floor, Block B, INVT Guangming Technology Building, Songbai Rd., Guangming Dist., Shenzhen, China
TEL: +86 0755 2353 5666
Email: solar@invt.com.cn
WEB: www.invt-solar.com

3) Soglie di intervene

Protezione	Valori di soglia		Tempi di intervento			Esecuzione
	Soglia prescritta	Soglia impostata	Tempo di intervento prescritto	Tempo di intervento impostato	Tempo di intervento rilevato	
59.S1	1,10 Vn	253 V	<603s	603 s	Indicare Valori Autotest	SI
59.S2	1,15 Vn	264,5 V	0,2 s	0,2 s	Indicare Valori Autotest	SI
27.S1	0,85 Vn	195,5 V	1,5 s	1,5 s	Indicare Valori Autotest	SI
27.S2	0,15 Vn	34,5 V	0,2 s	0,2 s	Indicare Valori Autotest	SI
81>.S1	50,2 Hz	50,2 Hz	0.1 s	0,1s	Indicare Valori Autotest	NO
81<.S1	49,8 Hz	49,8 Hz	0.1 s	0,1s	Indicare Valori Autotest	NO
81>.S2	51,5 Hz	51,5 Hz	0,1s oppure 1s	0,1s	Indicare Valori Autotest	SI
81<.S2	47,5 Hz	47,5 Hz	0,1s oppure 4s	0,1 s	Indicare Valori Autotest	SI
Comando locale	Stato“ALTO”	“BASSO”				
Segnale esterno	Stato“ALTO	“LTO”				

4) Autocertifcazione di conformita alle prescrizioni CEI 0-21: 2022

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto Weifeng Ren residente in Shenzhen, nel comune di Guangdong provincia di Shenzhen (Cina), in qualità di delegato del rappresentante legale della società INVT Solar Technology (Shenzhen) Co., Ltd. con sede legale INVT Guangming Techology Building ,Songbai Road, Matian,Guangming District,Shenzhen,China P.IVA 914403003564867185

Stock Code: SZ 002334
INVT Solar Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

ADD: 2nd Floor, Block B, INVT Guangming Technology Building, Songbai Rd., Guangming Dist., Shenzhen, China
TEL: +86 0755 2353 5666
Email: solar@invt.com.cn
WEB: www.invt-solar.com

DICHIARA

che gli inverter Ibridi di propria costruzione di cui al precedente punto 1, sono conformi alle prescrizioni della norma CEI CEI 0-21:2022

Si attesta inoltre che la produzione delle apparecchiature oggetto di questa dichiarazione avviene in regime di qualità secondo ISO 9001:2015 (Shenzhen Universal Certification Center Co., Ltd, certificato N° 02422Q32010027R1M del 01/10/2022)

Date

Signature



